



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za inspekcijske poslove  
Sektor inspekcijskih poslova i unapređenja rada  
Služba inspekcijskih poslova u području industrijskog onečišćenja i utjecaja na okoliš  
KLASA: 351-02/16-03/843  
URBROJ: 517-08-1-1-3-16-2  
U Zagrebu, 25. studenoga 2016.

ZELENA ISTRA  
n/p Irena Burba  
52100 Pula  
Gajeva 3

Predmet: prijava onečišćenja zraka, Calucem d.o.o. Pula  
- odgovor, dostavlja se

Poštovana gđo. Burba,

Vezano za Vaš dopis kojim prijavljujete *nesnosan smrad* dana 29. rujna 2016. (oko 1830 sati) koji je prema telefonskoj prijavi građana posljedica rada tvornice cementa Calucem d.o.o. Pula, obavještavamo Vas da je uvidom u ispis polusatnih mjerenja na automatskom mjernom sustavu (AMS) za navedeni dan utvrđeno da su sve polusatne kao i dnevna srednja vrijednost svih monitoriranih parametara unutar graničnih vrijednosti emisije (GVE) propisanih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/95, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-37, od 1.8.2014). Dnevna srednja koncentracija praškastih tvari dana 29.9.2016. na ispustu vrećastog otprašivača peći iznosila je 8,91 mg/m<sup>3</sup> (GVE <50 mg/m<sup>3</sup>), oksida dušika (NO<sub>x</sub>) 520,51 mg/m<sup>3</sup>, (GVE <1200 mg/m<sup>3</sup>) i sumporovog dioksida (SO<sub>2</sub>) 508,39 mg/m<sup>3</sup> (GVE <1200 mg/m<sup>3</sup>).

Ujedno Vas obavještavamo da je koncem svibnja 2016. obavljen inspekcijski nadzor operatera Calucem d.o.o. Pula, kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti. Slijedeće, 2017. godine,